

令和5年度 鹿嶋市水質検査データ一覧表(8月)

		高天原	宮中	大野 配水場	大野 配水場	大野 配水場	大野 配水場	大野 配水場	大野 配水場
HP上は非表示⇒	(単位)	大崎宅	鹿島 ガーデン	長滝宅	安重宅	原田宅	中川宅	大同東小学校	宮本宅
採水日		R5.8.9	R5.8.9	R5.8.9	R5.8.9	R5.8.9	R5.8.9	R5.8.24	R5.8.9
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り
時間		9:35	9:15	11:30	10:05	11:15	11:00	16:15	10:40
水温		30.0	29.6	30.4	28.8	29.0	28.1	31.5	29.8
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.29	0.07
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6mg/l以下		0.15	0.17	0.15	0.17	0.16	0.24	0.16
クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.012	0.016
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.009	0.012	0.013	0.011	0.012	0.014	0.011
臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.043	0.046	0.047	0.044	0.046	0.046	0.043
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.012	0.013	0.013	0.012	0.013	0.012	0.012
ブromホルム	0.09mg/l以下		0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.004
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.003	0.002	0.004	0.002	<0.001	0.001	0.003
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1mg/l以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		31.9	32.0	31.5	32.1	31.1	34.5	31.7
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200mg/l以下	48.2	47.9	47.9	48.3	48.0	47.9	51.6	48.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		78	78	79	77	79	78	77
蒸発残留物	500mg/l以下		238	243	226	254	243	237	242
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005mg/l以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3
PH値	5.8~8.6	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	なし(mg/l)	0.34	0.36	0.22	0.24	0.30	0.16	0.10	0.28